

ESE24 - 2

0 - 10 V
signal fra
regulator

Trafo
4 amp.
24 V

Sikring DK

F1
1,6 AT

0-10V
NØDOPPLUKKS
POSISJON

INN 1
24 V
0 V
0-10 V
0 V
0 V
GND

Sikring DK

F2
1,6 AT

0-10V
NØDOPPLUKKS
POSISJON

INN 2
24 V
0 V
0-10 V
0 V
0 V
GND

1
2
P

UT 1
Rød 24 V
Brun 0 V
Hvit 0-10 V
Sort 0 V
Grønn GND

UT 2
Rød 24 V
Brun 0 V
Hvit 0-10 V
Sort 0 V
Grønn GND

ALARM UT
NC
NO
P




L
N
220 V

Inne/Ute sirene
ALARM

ALARM UT gir signal ved:
- Hovedspennings feil
- Batterispennings feil
- 'ALARM INN' kontakt lukket

NB !

Her må det settes inn 1 stk. rele som lukker kontakten ved en alarmstusjon. Uten denne virker ikke nødopplukk.



NØDOPPLUKK KONTAKT
Lukket kontakt = motor/spjeld åpen